

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

č.: 1120152

**Výrobek:** Proudový chránič

**Typ:** NL1-63

**Jmenovité hodnoty:** AC 230/400 V, In=25-40-63 A, I<sub>rezid</sub>=0,3-0,1-0,03 A, 2p, 4p

**Objednavatel:** CHINT GROUP s.r.o.  
Václavská 405/1, 148 00 Praha-Kunratice, Česká republika

**Výrobce:** CHINT GROUP s.r.o.  
Václavská 405/1, 148 00 Praha-Kunratice, Česká republika

**Výrobní místo:** Chint Group Corporation  
Chint Building, Liushi Industrial Zone, 325604 Wenzhou, Čína

**Obchodní značka:**

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 200734-01/01 ze dne: 21.02.2012

**Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:**  
ČSN EN 61008-1:05 ed.2+A11:08+A12:09, ČSN EN 61008-2-1:97+A11:99

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 200734 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 28.2.2015

9.3.2012

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



200734-01