

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1120148

Výrobek: Svodič přepětí

Typ: NU6-II

Jmenovité hodnoty: 230 V, I_{max}=5 kA, U_p=1200 V

Objednavatel: CHINT GROUP s. r. o.
Videňská 405/1, 148 00 Praha-Kunratice, Česká republika

Výrobce: CHINT GROUP s.r.o.
Videňská 405/1, 148 00 Praha-Kunratice, Česká republika

Výrobní místo: Chint Group Corporation
Chint Building, Liushi Industrial Zone, 325604 Wenzhou, Čína

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 200726-01/01 ze dne: 24.02.2012

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 61643-11:03+A11:07

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 200726 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 28.2.2015

9.3.2012

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



* C E R / 1 1 2 0 1 4 8 *

200726-01