

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

according to Annex III of the Regulation (EU) Nr. 305/2011 (Construction Products Regulation)

Hilti protipožární povlak CFS-CT Č. Hilti CFS "1121-CPD-JO5000"

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Hilti protipožární povlak CFS-CT

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4: viz číslo šarže uvedené na výrobku

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Protipožární a těsnicí produkt pro těsnění průstupů, viz ETA-11/428, ETA-11/429

Kabelové průstupy	Kabely, kabelové svazky, menší vedení	Oblast použití musí být v souladu s obsahem příslušného schválení ETA-11/0428 pro jednodeskové a ETA-11/429 pro dvoudeskové aplikace
Průstupy potrubí	Plastové, kovové a Kompozitní potrubí	
Kombinované průstupy	Kabely, kabelové lávky. Plastové, kovové a Kompozitní potrubí	

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

HILTI Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: neuvádí se

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

Systém 1

7. harmonizovaná norma: nevztahuje se

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

SITAC vydal evropské technické schválení ETA-11/428 a ETA-11/429 na základě ETAG č. 026-1 a ETAG č. 026-2, notifikovaný orgán Warrington Certification Limited vykonává úkony třetí strany jak je uvedeno v příloze V, v rámci systému 1 a vydal prohlášení o shodě 1121-CPD-JO5000.

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost / Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	Třída D-s2, d0 dle EN 13501-1 pro Hilti protipožární povlak CFS-CT na desky z minerální plsti. Viz ETA-11/428, ETA-11/429
Požární odolnost	Požární odolnost a oblast použití dle EN 13501-2. Viz ETA-11/428, ETA-11/429
Vzduchová propustnost	Testováno dle EN 1026. Viz ETA-11/428, ETA-11/429
Vodotěsnost	Testováno dle ETAG 026-2, příloha C. Viz ETA-11/428, ETA-11/429
Nebezpečné látky	Viz ETA-11/428 odstavec 2.5, ETA-11/429, odstavec 2.5
Odolnost proti nárazu / pohybu	Testováno dle EOTA technická zpráva -TR001. Viz ETA-11/428, ETA-11/429
Ochrana proti hluku	Testováno dle EN ISO 140-3, EN ISO 717-1 a EN ISO 20140-10. Viz ETA-11/428, ETA-11/429
Trvanlivost a použitelnost	Y ₂ (-20/+70)°C v souladu s EOTA technickou zprávou - TR024. Pružnost testovaná souladu s EN ISO 1519. Viz ETA-11/428, ETA-11/429
Jiné	Nevztahuje se / Žádný parameter není stanovený

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Dr. Paul Langford
BU Head
Business Unit Chemicals
Hilti Corporation

Schaan, Červenec 2013



Martin Althof
Head of Quality
Business Unit Chemicals
Hilti Corporation