

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1140497

Výrobek: Plastové rozváděče

Typ: MRK 2, MRK 10/20, MRS 10/20, MRS 3p, MRS 200,
MIS 1a, MIS 1b, MIS 2, MIS 3, MIS 200/300,
SIS 1, SIS 1d, SIS 2, SIS 3, SIS 200/300

Jmenovité hodnoty: 400 V, IP 54, IP 30

Objednavatel: MICOS spol. s r.o.
Vápenice 17, 796 01 Prostějov, Česká republika

Výrobce: MICOS spol. s r.o.
Vápenice 17, 796 01 Prostějov, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 401169-01/01 ze dne: 19.06.2014

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 62208 ed.2:2012

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 401169 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 30.6.2017

27.6.2014

V Praze dne

RNDr. Vladimír Filač, CSc.
Zástupce vedoucího certifikačního orgánu



razítko



401169-01