

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

č.: 1120149

**Výrobek:** Modulární vypínače

**Typ:** NH4-100

**Jmenovité hodnoty:**  $U_e = 230 \text{ V (1p)}, 230/400 \text{ V (2p)}, 400 \text{ V (3-4p)}$ ;  $I_e = 32, 63, 100 \text{ A}$ ; 50/60 Hz; AC-22A

**Objednavatel:** CHINT GROUP s.r.o.  
Videňská 405/1, 148 00 Praha-Kunratice, Česká republika

**Výrobce:** CHINT GROUP s.r.o.  
Videňská 405/1, 148 00 Praha-Kunratice, Česká republika

**Výrobní místo:** Chint Group Corporation  
Chint Building, Liushi Industrial Zone, 325604 Wenzhou, Čína

**Obchodní značka:**

**Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.:** 200728-01/01 ze dne: 23.02.2012

**Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:**  
ČSN EN 60947-3 ed.3:10

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 200728 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

**Platnost certifikátu je omezena do:** 28.2.2015

9.3.2012

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



200728-01